SCHEMAT ZASILANIA
Układ sieciowy TN-C

TABLICA TG - typ XL3 400
II.klasa izolacji - nr ref. 020157
przedz.kablowy - nr ref.020177
drzwiczki - nr ref. 020287
drzwiczki - nr ref. 020167
Pi=9,00kW

HALA SPORTOWA

0.2	YDY 3x4	1,35kW	
0.4	YDY 3x4	1,50kW	
0.6	YDY 3x4	1,35kW	
0.1	YDY 3x4	1,20kW	K (krzywa) = 2
0.3	YDY 3x4	1,20kW	
0.5	YDY 3x4	1,20kW	
0.7	YDY 3x4	1,20kW	

Pi=9,00kW

0.8	YDY 3x2,5	0,60kW	oświetl. ewakuacyjne
0.9	YDY 3x2,5	0,20kW	tablica TS
0.10	YDY 3x2,5	2,10kW	
0.11	YDY 3x2,5	3,00kW	AUDIO-WIDEO
0.12	YDY 3x2,5	3,00kW	AUDIO-WIDEO
0.13	YDY 3x2,5	0,02kW	E-STYLE 120HT

P304-25-30-AC N3

Pi=8,20kW

0.14	YDY 3x2,5	3,00kW	komunikacja, rozbieralnie
0.15	YDY 3x2,5	1,30kW	sanitariaty
0.16	YDY 3x2,5	1,30kW	sanitariaty
0.17	YDY 3x2,5	1,30kW	sanitariaty
0.18	YDY 3x2,5	0,80kW	wejścia do budynku
0.19	YDY 3x2,5	0,50kW	oświetl. ewakuacyjne

P304-25-30-AC N2

Pi=6,00kW

0.20	YDY 3x2,5	0,50kW	oświetl. ewakuacyjne
0.21	YDY 3x2,5	0,70kW	komunikacja
0.22	YDY 3x2,5	0,20kW	wejścia do budynku
0.23	YDY 3x2,5	0,70kW	sala dydaktyczna
0.24	YDY 3x2,5	0,90kW	sala dydaktyczna, magazyn
0.25	YDY 3x2,5	3,00kW	sale dydaktyczne

P304-25-30-AC N1

YKY 5x6 YKY 5x6 YKY 5x6 YKY 5x6

V20-C/4AS

0048.85

0.26	R303 16A	YDY 5x2,5
0.27	R301 16A	YDY 3x2,5
0.28	R301 16A	YDY 3x2,5
0.29	R301 16A	YDY 3x2,5
0.30	R313-25 25A	YKY 5x10 l=50m
0.31	R313-50 50A	
0.32	R313-35 35A	

S301B6

BLOK RÓŻN.(0260-13)
DPX-I-125(0250-99)

STo1-YKSY 10x1
STo2-YKSY 10x1
STo3-YKSY 10x1
STo4-YKSY 14x1

Tośw

Sg-YDY 3x1,5

Główne wyłączniki zasilania

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ZK SALI SPORTOWEJ

V25-B/3
N
PE
WT-1F/100A
Fe/Zn 30x4
R<30Ω

YKY 5x35 l=28m

YAKY 4x120 L=84m(90)m
wg PROJEKTU PRZYŁĄCZA

TABLICA T1
Typ - EKINOXE TX 4x18
II.klasa izolacji - nr ref. 607068
Pi=12,80kW

1.1	YDY 3x2,5	0.30kW	wejścia do budynku
1.2	YDY 3x2,5	0,60kW	oświetl. ewakuacyjne
1.3	YDY 3x2,5	0,80kW	oświetl. komunikacji
1.4	YDY 3x2,5	1,30kW	magazyn, sanitariaty
1.5	YDY 3x2,5	0,70kW	biuro, szatnia
1.6	YDY 3x2,5	0,80kW	sanitariaty

P304-25-30-AC N5

1.7	YDY 3x2,5	2,10kW	komunikacja, magazyn
1.8	YDY 3x2,5	2,70kW	biuro, szatnia
1.9	YDY 5x1,5	1,20kW	centrala N1
1.10	YDY 5x1,5	1,55kW	wentylator W1
1.11	YDY 5x1,5	0,55kW	wentylator W2
1.12	YDY 3x2,5	0,10kW	TSw
	STw-YDY 4x1		

S303C10 SN1
S303C6 SW1
S303C2 SW2
S301B6

P304-25-30-AC N4

V20-C/4AS

0048.85

STo5-YKSY 14x1

Szafka sterowania wentylacji MC-332 (dostawa serwisowa)

YDY 5x1,5 W3
YDY 5x1,5 N3
YDY 5x1,5 N4
YDY 5x1,5 W4
YDY 5x1,5 N5
YDY 5x1,5 N6

K1 K2 Szafka ster. kurtyn

YDY 3x2,5 0,41kW kurtyna K1
YDY 3x2,5 0,41kW kurtyna K2

SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI" W KIELCACH					
OBIEKT: HALA SPORTOWA Z PŁYTĄ BOISKA SPORTOWEGO ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W WOLANOWIE ul. Kolejowa					
RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SCHEMAT ZASILANIA					
Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY				Data 08.2007	
	Imię i nazwisko		Podpis	Nr uprawnień	
Projektowała:	mgr inż. URSZULA DOMERACKA			KL-220/89	Podz. 1:500
Opracował:	mgr inż. TOMASZ SALWA				Ilość rys. 1
Sprawdził:	inż. KRZYSZTOF CHŁOPEK			KL-384/94	Nr. rys. 1
Kier. Proc.	mgr inż. MAREK ZIACH			KL-19/89	