



Układ sieciowy TN-C

MP - proj. mufa przelotowa z zestawu termokurczliwego

- ZRM-2 - dla kabla YAKY 4x35 i 50mm2
- ZRM-4 - dla kabla YAKY 4x120mm2

Wartość zabezpieczeń przyjęta według stanu istniejącego urządzeń - odnowić opisy zabezpieczeń w stacji i złączach.

Proj. ZK-3e w obudowie izolowanej, odpornej UV min. IP34D - na prefabrykowanym fundamencie.

Obiekt:	Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na terenie Urzędu Gminy w Wolanowie			skala
Temat:	Schemat ideowy przebudowy			
Adres:	Wolanów, ul. Radomska 20			
Inwestor:	Urząd Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20 26-625 Wolanów, pow. Radom			rysunek nr
Projektował:	mgr Inz. Ireneusz Białowas	data: marzec 2010r.	uprawnienia: GP-III-7342/51/93	4
Sprawdził:	mgr Inz. Artur Metlerski	data: marzec 2010r.	uprawnienia: UAN-II-K-8386/169/87	